



Legenda:
1 - Gazociąg wlotowy DN100 w/c (miejsce połączenia nowego gazociągu DN100)
2 - Zespół zaporowo-upustowy wlotowy DN100 w/c wraz z odnogą DN100
3 - Układ filtroseparatorów DN100
4 - Kontener redukcyjno-pomiarowy DN100/150
5 - Zespół zaporowo-upustowy wylotowy DN100 śr/c
6 - Gazociąg wylotowy DN150 śr/c (miejsce połączenia nowego gazociągu DN100)
7 - Rozdzielnia główna prądu

- Stała strefa 2 zagrożenia wybychem

- Strefa kontrolowana dla gazociągu:
gazociąg DN100 w/c - 4 m
gazociąg DN150 śr/c - 1 m

Inwestor:
Velvet CARE sp. z o.o.
Klucze-Osada 3
32-310 Klucze

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, obejmująca budowę stacji redukcyjno - pomiarowej, w związku z rozbudową układu Kogeneracji do zasilania procesu Maszyny Papierniczej TM8 w m. Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, dz. nr 1794

Tytuł rysunku:
Stałe strefy 2 zagrożenia wybuchem

Imię i nazwisko projektanta: nr uprawnień bud.: specjalność:	mgr inż. Marek CHUDZIK SLK/5166/PWOS/14 instalacyjna	Data sporządzenia: 08.2023 r.	Podpis projektanta:	Skala: 1:100
Studium: PZT			Format: A2	Nr kolejny rys.: 4